

Vysvetlenia – odpovede verejného obstarávateľa na doručené žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na predloženie cenovej ponuky a v jej prílohách.

Výzva na predloženie cenovej ponuky, zverejnená na stránke verejného obstarávateľa a odoslaná hospodárskym subjektom.

Verejný obstarávateľ: **Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice**
Názov predmetu zákazky: **Oprava podláh učební – SPŠD Košice**

Žiadosti o vysvetlenie – otázky boli doručené určeným spôsobom v termíne do 03. 03. 2021

Žiadosť o vysvetlenie 1 - doručená záujemcom dňa 01. 03. 2021, 08:33 hod.
Znenie žiadosti o vysvetlenie/vysvetlenie a odpovede:

- 1. v prílohách sa nachádza Príloha č. 7, ktorá má pravdepodobne nesprávny formát – nedá sa otvoriť. Žiadame o uverejnenie opraveného dokumentu.*

Vysvetlenie 1/1

Verejný obstarávateľ zabezpečil zverejnenie Prílohy č. 7 na svojej stránke opakovane, aby nedochádzalo k technickej chybe – nemožnosti otvorenia daného formátu.

- 2. položka č. 14 – Demontáž pódia – žiadame o bližšiu špecifikáciu výmery a materiálov danej položky. Je k nej potrebné dorátať odvozy sutín alebo to nie je predmetom nacenenia?*

Vysvetlenie 1/2

Rozmery dreveného pódia sú cca 4m x 3m, je nutné oceniť demontáž, odvoz a poplatok za skladovanie na skládke.

- 3. položka č. 25 – ID inspiration click sa podľa našich informácií vyrába v hrúbke až 4,5 mm. V požadovanej hrúbke 2,5 mm je na trhu podlaha, ktorej montáž sa realizuje lepením, nie click systémom. Žiadame o jednoznačné vysvetlenie, s akou hrúbkou podlahy máme v cenovej ponuke rátať.*

Vysvetlenie 1/3

Je potrebné naceniť vinylovú CLICK podlahu v hrúbke 4 mm.

Žiadosť o vysvetlenie 2 - doručená záujemcom dňa 02. 03. 2021, 13:24 hod.
Znenie žiadosti o vysvetlenie/vysvetlenie a odpovede:

p.č. 2

Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	595,550
--	----	---------

- je tým myslené vytrhanie parkiet? alebo vytrhanie PVC gummy ktorá je položená na parketách?

Vysvetlenie 2/1

Položka č.2 Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky - rozumie sa tou položkou vyčistenie staveniska po kompletnej realizácii diela

- p.č. 6

Odvoz odpadu a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	628,400
--	---	---------

- aký súvis má táto položka so zakázkou? 628,4 t? v ďalších položkách je odvoz a likvidácia odpadu 1,571t

Vysvetlenie 2/2

Pri vypracovaní rozpočtu a položky č. 6 došlo ku administratívnej chybe. Správne množstvo má byť 62,84 t.

Pre zabezpečenie transparentnosti súčasťou vysvetlenia bude aktualizovaná Príloha č. 2 Výkaz výmer stavebných prác, aktualizovaný v zmysle vysvetlení.

p.č. 12

Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotriekových dosiek priskrutkovaním	m2	595,550
--	----	---------

- ak má položka súvis s OSB doskami, t.j. položka č. 13 nemalo by tam byť montáž OSB dosiek na zem - vyrovnávajúca vrstva pod Vinyl?

Vysvetlenie 2/3

Položku č. 12 je montáž OSB dosiek vrátane ich vyrovnania aby samotná vinylová podlaha sa realizovala už na vyrovnaný podklad.

p.č. 25

25	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, ID Inspiration click, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaže 34/43, TARKETT	m2	655,105	0,00	0,00	0,00
----	---	----	---------	------	------	------

*PODLAHA PVC HETEROGÉNNA???? LVT Vinylové dielce?
Ktorá podlaha tam má ísť? PVC alebo Vinyl?
Vinyl v roliach alebo v dielcoch? Zadanie je nepresné!!!!*

Podlaha PVC heterogénna je:

***Heterogénne PVC podlahy** sa skladajú z troch vrstiev, odlišujúcich sa od seba buď zložením alebo prevedením.*

Základná vrstva (nosič) - spodná a najhrubšia vrstva, ktorá zaisťuje pevnosť a pružnosť podlahovej krytiny.

Dekoračná vrstva - tvorí design PVC podlahy.

Nášľapná vrstva - transparentná ochranná vrstva, ktorej hrúbka určuje stupeň záťaže podlahovej krytiny.

Vysvetlenie 2/4

Vid' vysvetlenie 1/3

p.č. 23 a 24

Lepenie podlahových soklov	m	491,950
Lišta soklová vrátane príslušenstva	m	501,789

Lišty k PVC podlahám - gumy ktoré sa lepia po obvode steny väčšinou k pvc podlahám - „gumám“?
alebo

Soklové lišty ako príslušenstvo k laminátovým a vinylovým podlahám?
- pokiaľ je správna táto možnosť chýbajú Vám vo výkaze výmer spojky, ukončenia, rohy, kúty apod.

Vysvetlenie 2/5

Položky č.23 a 24 je potrebné naceniť Soklové lišty ako príslušenstvo k laminátovým a vinylovým podlahám vrátane všetkého príslušenstva, ktoré patria k montáži týchto lišt.

Vo vstupných chodbách a v šatňách pred vstupom do každej triedy je betónový poter, nie sú tam parkety ako v triedach. Ako sa podlaha bude pokladať tu? budú skoky medzi jednotlivými miestnosťami?

Vysvetlenie 2/6

Áno, budú výškové rozdiely medzi jednotlivými miestnosťami.

Nie je lehota na realizáciu zákazky 12 dní nedostačujúca vzhľadom na šíriacu sa pandémiu Covid 19? Je problém s dodávkami materiálov apod.

Vysvetlenie 2/7

Všetky stavebné materiály uvedené v Prílohe č. 2 výzvy, (Výkaz výmer stavby) sú bežné dostupné a nie je dôvod meniť stanovenú lehotu realizácie diela.

Žiadosť o vysvetlenie 3 - doručená záujemcom dňa 02. 03. 2021, 14:15 hod.

Znenie žiadosti o vysvetlenie/vysvetlenie a odpovede:

v prílohe č.2 (Výkaz výmer) SP na predmet zákazky: „Oprava podláh učební – SPŠD Košice“ sú uvedené položky:

č.19 - Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej pod podlahy

č.20 - Podložka pod plávajúce podlahy

č.24 - Položenie povlakových podláh PVC vinyl spoj click

č.25 - Podlaha PVC heterogénná, LVT vinylové dielce, ID Inspiration click, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaže 34/43, TARKETT

Z uvedených položiek vo výkaze výmer vyplýva, že sa má previesť montáž PVC vinylovej podlahy na sucho položením na podložku.

Uvedený systém TARKETT však nevyrába click systém v uvedenej hrúbke 2,5 mm ale len v hrúbkach 4,5 a 5 mm. TARKETT Vinylová podlaha v hrúbke 2,5 mm je určená len na lepenie .

Žiadam Vás preto o zosúladenie výkazu výmer .

Vysvetlenie 4/1

Vid' - vysvetlenie 1/3

Žiadosť o vysvetlenie 4- doručená záujemcom dňa 03. 03. 2021, 09:49 hod.

Znenie žiadosti o vysvetlenie/vysvetlenie a odpovede:

V položke č. 25 je uvedené: Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, ID

Inspiration click, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaže 34/43, TARKETT, ale:

-vinylové dielce hrúbky 2,5 mm sa montujú lepením (výrobok v tejto hrúbke nemá click spoj) a dielce v hrúbke 2,5 mm nie je možné lepiť na OSB dosky

-click spoj vinylových dielcov sa vyrába v hrúbke 4 – 6,5 mm, výrobcom odporúčaná minimálna hrúbka na podklad z OSB dosiek je 6 mm

Žiadam o určenie hrúbky vinylových dielcov.

Vysvetlenie 4/1

Vid' - vysvetlenie 1/3

Príloha k vysvetleniu :

Aktualizovaná príloha výzvy – Príloha č. 2 – aktualizovaný Výkaz výmer stavebných prác /neoceneny