OS
STL PLYNOVOD D110-PE - 300 kPa
BN
BOD NAPOJENIA
DAA (Kit) D110/D32
STL PLYNOVOD D110-PE - 300 kPa
117,50
VODOVOD
117.41
117.35
117.50
117.53
117.39
117.68
117.46
118.06
118.19
117,70
117.58
118.26
118.29
118.13
117.76
117.78
118.54
118.61
118.5
SMER V. NEMECKÉ
CHRÁNIČKA D63-PE, L=12,5 m
ZELENÝ PÁS
RIGOL
SO 10 PRÍPOJKA PLYNU
PRÍPOJOVACÍ PLYNOVOD K DISTRIBÚČNEJ SIETI
parc. č. 497/1
VODOVOD
118,00
117,60
118,20
118,35
118,42
118,40
118,20
117,80
117,85
118,60
118,50
118.12
117.71
118.30
118.44
118.52
?ATNÁ CESTA
SMER N. NEMECKÉ
118.47
118.28
117.90
117.95
ŽUCHAČKA
LIAT. POKLOP
HRANICA POZEMKU
OCEĽ DN50, L=1,9 m
PRECH. USTN D32/G1"
RTP B6
GK 25-HUP
parc. č.
OCHRANNÁ RÚRKA
OCEĽ DN50, L=1,9 m
PLYNOMER
Bk 4T G4
GK 25-UP
PRECH. USTN D32/G1"
NTL D40-
L=130,8m
DN150
parc. č. 496/2
118.12
117.96
118.46
118.64
118.76
118.67
118.54
118.29
118.25
119.11
asf.cesta
Príklad

LEGENDA :

	STL DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD – EXISTUJÚCI
	STL PRÍPOJKA PLYNU – NAVRHOVANÁ
BN	BOD NAPOJENIA
UP GK 25	UZÁVER PLYNU – GUĽOVÝ KOHÚT PLYNOVÝ ZÁVITOVÝ DN 25
HUP GK 25	HLAVNÝ UZÁVER PLYNU – GUĽOVÝ KOHÚT PLYNOVÝ ZÁVITOVÝ DN 25
PL Bk 4T G4	MEMBRÁNOVÝ PLYNOMER Bk 4T G4
DAA (Kit) D110/D32	T-KUS DAA (Kit) D110/D32
USTN D32/G1"	PRECHODKA PLAST / OCEĽ D32/G1" S VONKAJŠÍM ZÁVITOM
PS	NAVRHOVANÁ PLASTOVÁ SKRINKA

DODRŽAŤ STN :

TPP 702 01	– PLYNOVODY A PRÍPOJKY Z POLYETYLÉNU
TPP 702 02	– PLYNOVODY A PRÍPOJKY Z OCELE
STN 73 30 50	– ZEMNÉ PRÁCE
STN 73 60 05	– PRIESTOROVÁ ÚPRAVA VEDENIA TECH. VYBAVENIA
VYHL. ÚBP SR 124/2006 Z. z.	č. 25/84, ZÁKON – OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSŤ PRÁCE

UPOZORNENIE :

DODÁVATEĽ PRED ZAHÁJENÍM POZEMNÝCH PRÁC JE POVINNÝ POZVAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV VŠETKÝCH PODZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ K PRESNÉMU VYTÝČENIU ICH PRIEBEHU V BLÍZKOSTI PODZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ KOPAŤ RUČNE

AUTOR PROJEKTU :	FAKO G.		
VYPRACOVAL :	FAKO G.		
ZODPOV. PROJ. :	FAKO G.		
MIESTO STAVBY	K.Ú. VYŠNÉ NEMECKÉ, parc. č. 496/2, V. NEMECKÉ	FORM. A4: 2	STUPEŇ : P
INVESTOR :	JUDr. JURAJ KUS, DOBRIANSKEHO 4, MICHALOVCE	DÁTUM :	07/2014
STAVBA :	SO 10 – PRÍPOJKA PLYNU	ČIEL :	P
OBJEKT PS	PRÍPOJOVACÍ PLYNOVOD K DISTRIBÚČNEJ SIETI	MIERKA :	1 : 150
OBSAH :	SITUÁCIA	ČÍSLO VÝKRESA :	P–01

Gabriel FAKO
PROJEKTANT ÚVK, KOTOLNE
PLYN, ZTI, PO
072 2 Jasenov 65
TEL.: 0905 433 346

Gabriel Fako
Odborná spôsobilosť na projektovanie a na výstavbu
č. 1344325