

52. ENERGETICKÝ PASPORT OBJEKTU

A. Identifikácia objektu

1. Objekt : Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 040 01 Košice
2. Adresa : Továrenská 3, Košice

B. Spotreby energií

3a. Tabuľka spotrebných palív, energie a vody v roku 2007

<i>Médium</i>	<i>Jednotky</i>	<i>Množstvo</i>
Elektrina	MWh	21,1
Zemný plyn	tis. m ³	0
Uhlie	q	0
Biomasa	q	0
Drevo	m ³	0
Nakupované teplo	MWh	228,5
Voda	m ³	736
Iné - voda(stočné)	m ³	736

3b. Tabuľka spotrebných palív, energie a vody v roku 2008

<i>Médium</i>	<i>Jednotky</i>	<i>Množstvo</i>
Elektrina	MWh	27,0
Zemný plyn	tis. m ³	0
Uhlie	q	0
Biomasa	q	0
Drevo	m ³	0
Nakupované teplo	MWh	189,8
Voda (vodné)	m ³	790
Iné - voda(stočné)	m ³	790

3c. Tabuľka spotrebných palív, energie a vody v roku 2009

<i>Médium</i>	<i>Jednotky</i>	<i>Množstvo</i>
Elektrina	MWh	23,9
Zemný plyn	tis. m ³	0
Uhlie	q	0
Biomasa	q	0
Drevo	m ³	0
Nakupované teplo	MWh	218,1
Voda (vodné)	m ³	672
Iné - voda(stočné)	m ³	672

C. Zdroj tepla - Z

4. Spôsob zabezpečovania dodávky tepla

- nákup tepla zo zdroja dodávateľa tepla
 vlastná odovzdávacia stanica (OST)
 vlastná kotolňa

Výkon kotolne (kW)	<input type="text"/>
Druh paliva	<input type="text"/>
Počet inštalovaných kotlov	<input type="text"/>
Druh kotla	<input type="text"/>
Typ kotla	<input type="text"/>
Rok výroby kotla	<input type="text"/>

5. Celková spotreba tepla pre vykurovanie budov a prípravu TÚV v roku 2007

	MWh/rok	%-ny pomer
Vykurovanie	210,7	92,2
TÚV	17,8	7,8

D. Stavebná časť

6. Údaje o budovách

Počet budov	<input type="text" value="1"/>	Rok výstavby	<input type="text" value="-"/>
Merná plocha objektov (m ²)	<input type="text" value="758,5"/>	Meranie a reg. tepla na zdroji A/N	<input type="text" value="áno"/>
Obostavaný objem (m ³)	<input type="text" value="4600"/>		

E. Merné spotreby dosiahnuté v roku 2016

Spotreba tepla na vykurovanie na 1m ³ obost. priestoru	MWh/m ³	<input type="text" value="0,046"/>
---	--------------------	------------------------------------

F. Doplnujúce údaje

Objekt s počtom vykurovacích telies 90 ks. Určené meranie na vstupe.