

52. ENERGETICKÝ PASPORT ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA**A. Identifikácia školy/školského zariadenia**

1. Škola/ŠZ	Stredná odborná škola		
2. Adresa	Gemerská 1, Košice (+Turgenevova + Továrenská)		
3. Telefón, fax, e-mail	055/6428514		zdruzss@ke.telecom.sk
4. Riaditeľ školy	Mgr. Ingrid Sedláková		
5. Osoba zodpovedná za energetiku	Ing. Kožár		
6. Názov ďalšej školy v areáli školy	2.		
	3.		
		počet areálov	3
7. Počet zamestnancov	100		
8. Počet študentov	750		
9. Celkový počet tried	-		

B. Spotreby energií

10a. Tabuľka spotrebných palív, energie a vody v roku 2007

<i>Médium</i>	<i>Jednotky</i>	<i>Množstvo</i>
Elektrina	MWh	66,9
Zemný plyn	tis. m ³	0,791
Uhlie	q	-
Biomasa	q	-
Drevo	m ³	-
Nakupované teplo	GJ	3642
Voda	m ³	4297
Iné		-

10b. Tabuľka spotrebných palív, energie a vody v roku 2008

<i>Médium</i>	<i>Jednotky</i>	<i>Množstvo</i>
Elektrina	MWh	85,457
Zemný plyn	tis. m ³	0,753
Uhlie	q	0
Biomasa	q	0
Drevo	m ³	0
Nakupované teplo f/v	MW/MWh	0,250/931,28
Voda (vodné)	m ³	3230
Iné- voda(stočné)	m ³	3230

10c. Tabuľka spotrebných palív, energie a vody v roku 2009

<i>Médium</i>	<i>Jednotky</i>	<i>Množstvo</i>
Elektrina	MWh	75,755
Zemný plyn	tis. m ³	0,783

Príloha č. 3 Technicko-informatívny popis tepelno-technických zariadení Zákazníka

Uhlie	q	0
Biomasa	q	0
Drevo	m ³	0
Nakupované teplo f/v	MW/MWh	0,00003/1013,71702
Voda (vodné)	m ³	3289
Iné- voda(stočné)	m ³	3289

C. Zdroj tepla - Z

11. Spôsob zabezpečovania dodávky tepla

- nákup tepla zo zdroja dodávateľa tepla
 vlastná odovzdávacia stanica (OST)
 vlastná kotolňa

Výkon kotolne (kW)

Druh paliva

Počet inštalovaných kotlov

Druh kotla

Typ kotla

Rok výroby kotla

12. Celková spotreba tepla pre vykurovanie budov a prípravu TÚV v roku 2007

	GJ/rok	%-ny pomer
Vykurovanie	3359	92,2
TÚV	283	7,8

D. Stavebná časť

13. Údaje o budovách

Počet budov

Rok výstavby

Merná plocha objektov (m²)

Meranie a reg. tepla na zdroji A/N

Obostavaný objem (m³)

E. Merné spotreby dosiahnuté v roku 2007

Spotreba tepla na vykurovanie na 1m³ obost. priestoru

GJ/m³

Spotreba tepla na vykurovanie na žiaka

GJ/žiaka

F. Doplnujúce údaje

Škola umiestnená na troch miestach ul Gemerská, ul. Továrnská, ul. Turgenevova s počtom vykurovacích telies odhadom cez tepelné straty 312ks s dvojregulačnými armatúrami. Určené meranie iba na vstupe.