Posudzovaný objekt: **ŠI Považská 7, Košice, Vonkajšie osvetlenie**
Revízny technik: [redacted]

Miestnosť (prúdový obvod), druh vedenia, prostredie, popis závady, návrh na spôsob odstránenia, a pod.	Izolačný odpor [Mohm]	Ochrana pred dotykom Z_s [Ω]	I_k [A]	R_p [Ω]
1. PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY A ODBORNEJ SKÚŠKY je elektrická inštalácia vonkajšieho osvetlenia ŠI na Považskej 7 v Košiciach. 2. DOKUMENTÁCIA predložené: - predošlá RS č.001/2017 zo dňa 18.5.2017 3. POPIS NAPÁJACIEHO SYSTÉMU, INŠTALÁCIE A ROZVÁDZAČOV 3.1 PROSTREDIE - protokol o určení vonkajších vplyvov č.12/2013 4.1.1 - zložité, aktívne, vonkajšie 3.2 POPIS INŠTALÁCIE Elektrická inštalácia je realizovaná káblami AYKY v zemi. 3.3 ROZVÁDZAČ RVO Typ : RVO Un: 220/380V In: 66,7A výrobca: OSP Nový Jičín výrobné číslo: 153 r.v.1988 IP: -- prevedenie: OCP - dvojdverový, jednopolový, pilierový umiestnenie: park 3.4 VÝVODY 1.QF1, J21U50A, 66,7A, Hlavný istič 2.FU1, rezerva 3.FU2, 3xPN000, 40A, gG, prívod, AYKY 4x35 mm² 4.FU3, 3xPH00, 16A, vývod, AYKY 4x35 mm² 5.FU4, rezerva 6.FU5, 1xE27, 6A, ovládavie stykačov+stmievač 7.FU6, 1xE27, 10A, rezerva 8.FU7, 1xE27, 6A, rezerva 9.FU8, 1xE27, rezerva 10.SOU-1, stmievač 11.3xLED osvetlenie				