

Galerické múzeum v Rožňave	
Ev. č. záznamu	GG- 006
Dátum:	26.08. 2020
Číslo spravy	BM- GG/2020
Prílohy:	1
Výbavus:	HERMÉLYI



**KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
KOŠICE**

Zápisnica

KPUKE-2020/4050-6/67930/GD

Z konzultácie grafického návrhu okenných výplní NKP Dom meštiansky (Galéria BM), nám. Baníkov č. 25, ktorého vypracovanie správny orgán požadoval v Rozhodnutí KPUKE-2020/4050-5/12287/GD zo dňa 14.02.2020 – podmienka č. 4.

spísaná v Rožňava

dňa 26. 08. 2020

Prítomní: za KPÚ Košice :

Ing. Dagmar Gdovinová Tomášová

vlastník, správca:

Ing. Gejza Hermélyi – správca budov

ostatní prítomní:

Predmet rokovania, závery:

Zámerom vlastníka je výmena 4 ks okenných výplní:

Poschodie: 1. ks okennej výplne na WC, západná fasáda – drevené jednoduché okno, s delením spodného krídla na dve tabule, dnu otvárané, horné krídlo sklopné.

1 ks okennej výplne na kancelárii, západná fasáda – drevené, dvojité trojkridlové okno (tzv. troják) – 70-te roky

1ks okennej výplne na severnej dvorovej fasáde – výstavná miestnosť – združené drevené dvojité okno pozostávajúce z dvoch štvorkridlových okien s pevným priečnikom v hornej tretine, s delením dolných krídiel na dve tabule – 70-te roky,

1ks okennej výplne na medzipodeste schodiska – západná fasáda – drevené, dvojité, šesťkridlové okno, s delením dolných krídiel na dve tabule- 70- te roky- okenný otvor bol pravdepodobne po výške zmenšený, nadmurovaný parapet, ale len v hrúbke okna, čím vzniká tepelný most a pleseň na omietke – odporúčanie, vrátiť okno do pôvodného otvoru.

Predloženú grafickú prílohu v rozsahu:

Technická správa,
Situácia,
Výkaz

vypracoval architektonický ateliér MODUL, Nám. Baníkov Rožňava v júli 2020

Okenné výplne boli zamerané, budú vyhotovené v obdobnom členení ako sú súčasné, materiál drevený europrofil, bolo umožnené použitie izolačného dvojskla. Správny orgán žiada **vyhotovenie okenných krídiel s drevenými okapnicami – nie z eloxovaného hliníka ako je to uvedené v dokumentácii.**

Správny orgán súhlasí s predloženou grafickou prílohou a je možné podľa nej pristúpiť k realizácii okenných výplní.