

I.
Zmluvné strany

1. Prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS):

Obchodný názov: **SPP – distribúcia, a.s.**
Zastúpený: Ing. Marek Štefko, technik pre pripojenie do DS - senior
Sídlo: Mlynské Nivy 44b/, 825 11 Bratislava
IČO: 35910739
DIČ: SK2021931109
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava,
Číslo účtu: IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 9353
SWIFT/BIC: SUBASKBX

2. Identifikačné a kontaktné údaje žiadateľa

Obchodné meno: **Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná**
IČO: 42243271
Sídlo: Zimná 96, 04925 Dobšiná
IČ DPH: 2023328241
Telefonický kontakt: 0910947064
Email: agnes.krett@gmail.com
Preferované zaslanie vyjadrenia: On-line

II. Predmet dodatku.

Zmluvné strany uzavreli dňa 20. 11. 2019 Zmluvu o pripojení evidenčné číslo **8005011119**, ktorej predmetom je pripojenie odberného plynového zariadenia žiadateľa o pripojenie (odberateľa plynu) do distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete.

III. Zmeny v Zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy špecifikovanej v bode II. tohto dodatku nasledovne:

Príloha č.1 Žiadosť o pripojenie, sa nahrádza novou prílohou č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
Príloha č.2 Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie, zo dňa 18. 11. 2019, sa nahrádza Novým vyjadrením vyhotoveným dňa **31.1.2020** a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.

IV. Záverečné ustanovenia.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami.

Tento dodatok sa vyhotovuje, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.

Žilina, dňa **18. 03. 2020**

Dobšiná, dňa

Spojená škola
Zimná 96
Dobšiná
1

SPP - distribúcia, a.s.

PDS
SPP - distribúcia, a.s.

Žiadateľ o pripojenie
Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná



ON-LINE FORMULÁRE
www.spp-distribucia.sk



ZÁKAZNÍCKA LINKA
0850 269 269



SPP - distribúcia, a.s.
MLYNSKÉ NIVY 44/b
825 11 BRATISLAVA



pripojanie@distribuciaplynu.sk



oplyne.info



ZMLUVNÝ DODATOK
Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení
8005011119

**Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete
/ kategória MIMODOMÁCNOSŤ /**

(Nebytová budova, nehnuteľnosť na podnikanie (odber plynu do 60 tis. m³/rok) - Právnická osoba)

IČO: 35910739, Zápis v obchodnom registri
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3481/B

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

8005011119

Evidenčné číslo Zmluvy
o pripojení do distribučnej siete

Miesto dodávky (POD)

1. Typ žiadosti a špecifikácia žiadateľa

Typ žiadosti:	Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete
Špecifikácia žiadateľa:	Právnická osoba
Odborné miesto v kategórii:	Nebytová budova, nehnuteľnosť na podnikanie (odber plynu do 60 tis. m ³ /rok)

2. Predkladateľ žiadosti

Typ predkladateľa žiadosti:	Vlastník (jediný vlastník)
-----------------------------	----------------------------

3. Identifikačné a kontaktné údaje žiadateľa

Obchodné meno:	Spojená škola Dobšiná
Okres:	Rožňava
Mesto (obec):	Dobšiná
PSČ:	04925
Ulica:	Zimná
Číslo domu:	96
IČO:	42243271
DIČ:	2023328241
Zápis v registri:	Iný register
Názov registra:	Štatistický úrad
Vložka číslo alebo číslo zápisu:	85310
Bankové spojenie:	SK318180000007000433748 SPSRSKBA Štátna pokladnica
Osoba oprávnená konať za žiadateľa:	Ondrej Dovalovský

Korešpondenčná adresa

Totožná s adresou trvalého bydliska alebo sídla

Kontakt

Telefonický kontakt:	0910947064
Email:	agnes.krett@gmail.com
Spôsob komunikácie:	Elektronická pošta

4. Charakteristika odberného miesta

Typ budovy:	Školská budova
-------------	----------------

Obstavaný priestor budovy: 1502 m³
 Okres: Rožňava
 Mesto (obec): Dobšiná
 Katastrálne územie: Dobšiná
 PSČ: 04925
 Ulica: Pavla Jozefa Šafárika
 Číslo domu: 656
 Číslo parcely: 442/4

Požadovaný odber zemného plynu

Rok	Ročný odber	Odber v letnom období	Odber v zimnom období	Maximálny hodinový odber v letnom období	Maximálny hodinový odber v zimnom období	Minimálny hodinový odber v letnom období	Minimálny hodinový odber v zimnom období
	(m ³ /rok)	(m ³ /rok)	(m ³ /rok)	(m ³ /hod)	(m ³ /hod)	(m ³ /hod)	(m ³ /hod)
2020	6500 8300	2000	4500	3,3	6,8 9,10	0,4	3,3

5. Technická špecifikácia budúceho odberného miesta

Plynové spotrebiče

Poradové číslo spotrebiča	Počet rovnakých druhov (typov) spotrebičov	Názov plynového spotrebiča výkon v kW	Max. hod. odber za 1 spotrebič (tzv. štítkový)	Max. hod. odber za všetky spotrebiče	Max. hod. odber podľa súčinnosti využitia spotrebičov	Ročný odber vypočítaný z max. odberu podľa súčinnosti využitia spotrebičov	Prevádz. pretlak pre spotrebiče	Termín uvedenia spotrebičov do prevádzky
	(ks)		(m ³ /hod/ks)	(m ³ /hod)	(m ³ /hod)	(m ³ /rok)	(kPa)	(mesiac/rok)
1.	2	Weishaupt WTC-GW/GB 32kW 45-A	3,3 4,55	6,6 9,10	4,95 6,85	6500 8300	2	05 / 2020
				9,10	6,85	8300		

Spracovateľ žiadosti

Meno a priezvisko spracovateľa žiadosti: Ing. Agnesa Krettová
 Telefonický kontakt na spracovateľa žiadosti: 0903639093

6. Prílohy

KaPor1.pdf
 LV 1566.pdf
 Menovací dekrét.jpg
 Pridelenie IČO.jpg

Žiadateľ odoslaním tejto žiadosti potvrdzuje:

Žiadateľ odoslaním tejto žiadosti potvrdzuje pravdivosť vyššie uvedených údajov a údajov uvedených v prílohách



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete

(Nebytová budova, nehnuteľnosť na podnikanie (odber plynu do 60 tis. m³/rok.) - Právnická osoba)

SKSPDIS070710037659
Miesto dodávky (POD)
8005011119
Evidenčné číslo
Žiadateľ o pripojenie:

Obchodné meno: **Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná**
 Sídlo: Zimná 96, 04925 Dobšiná
 IČO: 42243271
 Tel. kontakt: 0910947064

Prevádzkovateľ distribučnej siete:

SPP – distribúcia, a.s.
 Mlynské nivy 44/b
 825 11 Bratislava
 IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:
 Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

Odborné miesto:
**Pavla Jozefa Šafárika
656**
Ulica
442/1, 442/4
Parcelné číslo
Dobšiná
Obec / Mesto
Dobšiná
Katastrálne územie

Použitie skratky: MaRZ – Meracia a regulačná zostava, DS – Distribučná sieť, HUP – Hlavný uzáver plynu, MZ – Meracie zariadenie, NTL – Nízkotlaký, OM – Odborné miesto, OPZ – Odborné plynové zariadenie, PD – Projektová dokumentácia, PDS – Prevádzkovateľ distribučnej siete, PP – Pripojovací plynovod, PZ – Plynárenské zariadenie, RTP – Regulátor tlaku plynu, STL – Stredotlaký, TPP – Technické podmienky pripojenia,

Pripojenie do distribučnej siete v termíne platnosti Zmluvy o pripojení je možné po splnení nasledovných technických podmienok pripojenia (TPP):

Typ pripojenia: výstavba PP

Typ MZ: BK6T G6

1. Špecifikácia zariadení, ktoré je potrebné vybudovať (osadiť) k pripojeniu OPZ do DS:

1.1 Pripojovací plynovod (PP) - prípojka:

- stav: neexistujúci, je potrebné vybudovať
- investor: žiadateľ o pripojenie (Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná)
- parametre PP: STL PE D25 cca 1m
- miesto pripojenia do DS: existujúci STL distribučný plynovod PE D63 (ID:198555) pred p.č.442/1 k.ú. Dobšiná; PN max 300 kPa (min 50kPa)
- umiestnenie PP: v zemi (pod zemských povrchoch) v úrovni DS, kolmo na DS (90°) bez lomov, sklon smerom dolu do DS; nadzemnú (zvislú) časť PP ukončiť v MaRZ umiestnenej na hranici pozemku/ov p.č.442/1 a mechanicky chrániť ochranným potrubím
- hlavný uzáver plynu (HUP): umiestniť na konci PP pred regulátorom tlaku plynu (v smere prúdenia plynu), musí byť prístupný z verejného priestranstva, vzdialenosť HUP od miesta pripojenia PP na DS bude cca 1m – podľa podmienok v teréne
- iné podmienky k výstavbe PP: nevyžaduje sa

1.2 Meracia a regulačná zostava (MaRZ):

- stav: neexistujúca, je potrebné osadiť
- investor: žiadateľ o pripojenie (Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná)
- miesto osadenia: na konci PP
- komponenty : skrinka, HUP, RTP, uzáver za MZ a ostatné montážne komponenty
- umiestnenie MaRZ: v mieste osadenia HUP tak, aby skrinka bola otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva
- regulátor tlaku plynu (RTP): v rohovom vyhotovení s rozmermi vstup - 3/4" sférokónický; výstup - 5/4"; pripojovací rozmer - 103 mm; musí mať platnú revíziu správu alebo musí byť uvedený v revíznej správe OPZ; musí mať certifikát zhody (v zmysle požiadaviek príslušných STN); zhotoviteľ je po inštalácii MaRZ a RTP povinný do záručných listov uviesť svoju identifikáciu a dátum uvedenia zariadenia do prevádzky, zároveň je povinný informovať žiadateľa o pripojení do distribučnej siete o dodržaní výrobcom deklarovaných prevádzkových podmienok RTP vhodných pre danú klimatickú oblasť
- umiestnenie RTP: v MaRZ za HUP, pred meradlom
- izolačný spoj: nie je potrebné osadiť
- skrinka: 1-skrinka, minimálne rozmery 520x520x260mm (ŠxVxH), priestor skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž RTP, MZ a celého príslušenstva bežným náradím; bezpečné a jednoduché osadenie montážnej plomby MZ; skrinka musí umožňovať bezproblémové ovládanie HUP
- iné podmienky: nevyžaduje sa

1.3 Meracie zariadenie (MZ):

- stav: neexistujúci; je potrebné osadiť
- dodávka a montáž: oprávnený pracovník SPP – distribúcia, a.s. (PDS)
- miesto osadenia: v MaRZ za RTP (v smere prúdenia plynu)
- typ: BK6T G6 rozstup hrdiel 250 ± 0,5
- umiestnenie MZ: na vstupnom tlaku 2,1 kPa; umiestnenie riešiť tak, aby bol po obvode oboch presuvných matíc zabezpečujúcich uchytenie vstupu a výstupu MZ k OPZ vytvorený voľný manipulačný priestor minimálne 10cm; MZ umiestniť tak, aby bolo prístupné pracovníkom PDS bez prekážok; výška osadenia číselníka MZ min.1m / max. 1,5m nad úrovňou terénu
- požadovaný hodinový odber: 9,10 m³/hod.
- max. hodinový odber: 10 m³/hod.
- uzáver: za meradlo umiestniť guľový uzáver
- iné podmienky: nevyžaduje sa

1.4 Odborné plynové zariadenie (OPZ):

- stav: neexistujúce; je potrebné vybudovať
- investor: žiadateľ o pripojenie (Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná),



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete (Nebytová budova, nehnuteľnosť na podnikanie (odber plynu do 60 tis. m³/rok.) - Právnická osoba)


SKSPDIS070710037659

Miesto dodávky (POD)

8005011119

Evidenčné číslo

- umiestnenie OPZ: za HUP
- technické riešenie: zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení
- iné podmienky: nevyžaduje sa



2. Postup pre pripojenie OPZ do DS:

- 2.1 **Uzavretie Zmluvy o pripojení s PDS.** Pre uzavretie Zmluvy o pripojení sa riadte pokynmi v spravidelnom liste PDS, ktorý ste obdržali spolu s návrhom Zmluvy o pripojení a Záverečnými ustanoveniami zaslaného návrhu zmluvy.
- 2.2 **Projektová dokumentácia (PD).** V zmysle TPP vypracovať PD a túto zaslať na vyjadrenie PDS (adresy na web stránke: www.spp-distribucia.sk => Kontakty). Spolu s PD zaslať aj kópiu tohto Vyjadrenia. Doporučujeme, aby PD bola spracovaná tak, aby PP bol riešený ako samostatný stavebný objekt. Doporučujeme aby žiadateľ predložil na vyjadrenie PD okrem analógovej (papierovej) aj v elektronickej forme (formát pdf). Kladné vyjadrenie PDS k PD je možné použiť k stavebnému konaniu resp. k ohláske drobnej stavby.
- 2.3 **Výstavba PP**
 - **Vytýčenie DS.** Pred realizáciou PP je žiadateľ povinný požiadať PDS o vytýčenie existujúcej DS, ku ktorej sa bude PP pripájať. O vytýčenie je možné požiadať:
 - ONLINE na www.spp-distribucia.sk => E-služby alebo
 - písomne na adrese Sekcia údržby a merania, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava.
 - **Zemné práce.**
 - **Vybudovanie PP a MaRZ.** Žiadateľ je povinný zabezpečiť realizáciu PP a MaRZ iba prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na vykonávanie činností v plynárenstve v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
 - **Prepoj PP s DS.** Prepojovacie práce medzi PP a DS môže vykonať iba oprávnená osoba na základe typového technologického postupu schváleného spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s. Zoznam osôb so schváleným Typovým technologickým postupom je uvedený na adrese www.spp-distribucia.sk => E-služby. V prípade realizácie prepojovacích prác osobou bez schváleného typového technologického postupu nebudú splnené podmienky pripojenia a PDS nenainštaluje MZ.
 - **Kontrola výstavby PP.** Kontrolu súladu výstavby PP s odsúhlasenou PD a príslušnými predpismi uvedenými v bode 3 tohto Vyjadrenia vykoná poverený pracovník PDS (spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.) pred zasypaním PP. Žiadateľ, (oprávnená osoba), alebo zhotoviteľ PP je povinný min. 3 pracovné dni pred zasypaním PP vyplniť elektronický formulár „ŽIADOSŤ O VYKONANIE KONTROLY VÝSTAVBY PŘIPOJOVACIEHO PLYNOVODU“, ktorý je umiestnený na web stránke SPP distribúcia: www.spp-distribucia.sk => E-služby. V prípade, ak nemáte prístup k internetu môžete o vyplnenie formulára požiadať na tel. č. 0850 269 269, príj. 0850 111 727. K vyplneniu formulára sú potrebné nasledovné údaje:
 - údaje o žiadateľovi,
 - evidenčné číslo zmluvy o pripojení, číslo vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s. k PD,
 - údaje o umiestnení stavby, okres, obec, adresa budúceho odberného miesta,
 - údaje o zhotoviteľovi – názov firmy, kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail,
 - požadovaný termín kontroly (žiadosť zadávajúte min. 3 dni pred zasypaním PP).
 Odsúhlasenie PD, vyhovujúci výsledok kontroly zemných a montážnych prác PP, prepojovacích prác medzi PP a DS sú podmienkou montáže MZ.
 - **Zásyp a obsyp.** Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho bodu je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný výkop zasypať a vykonať potrebné povrchové úpravy.
 - **Odozvdanie dokladov PDS od PP.** Po zrealizovaní všetkých prác súvisiacich s vybudovaním PP je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný odovzdať PDS na oddelenie prevádzky (SPP-distribúcia, a.s. oddelenie prevádzky Pavlova 2, 984 01 Lučenec) doklady podľa zoznamu dokladov, ktorý je prílohou k vyjadreniu PDS k projektovej dokumentácii stavby. Pri kompletnom odovzdaní dokladov bude vydané potvrdenie, ktoré je potrebné predložiť pri žiadosti o montáž meradla.
- 2.4 **Výstavba OPZ.**
- 2.5 **Uzavretie Zmluvy o dodávke plynu.** Žiadateľ je povinný min. 30 dní pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže MZ) uzavrieť s dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu.



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete

(Nebytová budova, nehnuteľnosť na podnikanie (odber plynu do 60 tis. m³/rok.) - Právnická osoba)

SKSPDIS070710037659

Miesto dodávky (POD)

8005011119

Evidenčné číslo

- 2.6 **Montáž MZ.** Po vybudovaní OPZ a jeho dopojení do MaRZ žiadateľ vyplní ONLINE FORMULÁR na stránke www.spp-distribucia.sk => E-služby, zašle poštou alebo predloží osobne v Zákazníckej kancelárii, za účelom montáže určeného meradla zemného plynu tieto doklady:
- Žiadosť o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla,
 - Správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ – kópia,
 - Zápis o tlakovej skúške OPZ – kópia (nie starší ako 5 mesiacov),
 - Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie PP (vydané oddelením prevádzky) – kópia. Tento doklad nie je možné nahradiť Zápisom o odovzdaní stavby. Potvrdenie bude vystavené až po odovzdaní dokumentov od PP a RTP.
- Správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ a Zápis o tlakovej skúške OPZ je možné nahradiť Potvrdením o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie OPZ, ktoré vydá oddelenie prevádzky SPP – distribúcia, a.s. v prípade, ak doklady od OPZ odovzdáte spolu s dokladmi od PP.
- V čase predloženia žiadosti musí byť platná Zmluva o pripojení. Platnosť Zmluvy je uvedená na jej prvej strane a môže byť predĺžená dodatkom najviac o 12 mesiacov. O predĺžení je potrebné písomne požiadať PDS v čase platnosti Zmluvy.

3. Všeobecné podmienky:

- 3.1 Toto Vyjadrenie nie je možné použiť pre účely konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného predpisu. Toto Vyjadrenie nie je možné použiť ani ako súčasť ohlásenia drobnej stavby. Pre vyššie uvedené účely je potrebné požiadať PDS o vydanie stanoviska k PD.
- 3.2 Za stanovenie dostatočnej kapacity OPZ a veľkosti RTP zodpovedá žiadateľ o pripojenie.
- 3.3 Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu plynových zariadení v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, a v zmysle príslušných STN, STN EN, TPP, PTN a ostatných predpisov.
- 3.4 Toto Vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedených v tomto Vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia je povinný žiadateľ zaobstarat' si sám na vlastné náklady. Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. nezodpovedá za nevydanie potrebných rozhodnutí, stanovisk alebo súhlasov, ani za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nie je možné pripojenie realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené podmienky uvedené v Technických podmienkach spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. ako PDS.

Dátum: 31. 1. 2020

Podpis a pečaťka

Spracovateľ: Valéria Kasáková, technik pre pripájanie do DS


 ON-LINE FORMULÁRE
www.spp-distribucia.sk

 ZÁKAZNÍCKA LINKA
 0850 269 269

 SPP - distribúcia, a.s.
 MLYNSKÉ NIVY 44/b
 825 11 BRATISLAVA


pripajanie@distribuciaplynu.sk



opiyne.info

