

52. ENERGETICKÝ PASPORT OBJEKTU**A. Identifikácia objektu**

1. Objekt : Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 040 01 Košice
2. Adresa : Močarianska 1, Michalovce

B. Spotreby energií

3a. Tabuľka spotrebných palív, energie a vody v roku 2007

<i>Médium</i>	<i>Jednotky</i>	<i>Množstvo</i>
Elektrina	MWh	98,430
Zemný plyn	tis. m ³	102,369
Uhlie	q	0
Biomasa	q	0
Drevo	m ³	0
Nakupované teplo	MWh	0
Voda	m ³	4317,34
Iné - voda(stočné)	m ³	2745,80

3b. Tabuľka spotrebných palív, energie a vody v roku 2008

<i>Médium</i>	<i>Jednotky</i>	<i>Množstvo</i>
Elektrina	MWh	183,677
Zemný plyn	tis. m ³	142,703
Uhlie	q	0
Biomasa	q	0
Drevo	m ³	0
Nakupované teplo	MWh	0
Voda (vodné)	m ³	6383,99
Iné - voda(stočné)	m ³	3340,49

3c. Tabuľka spotrebných palív, energie a vody v roku 2009

<i>Médium</i>	<i>Jednotky</i>	<i>Množstvo</i>
Elektrina	MWh	144,152
Zemný plyn	tis. m ³	129,662
Uhlie	q	0
Biomasa	q	0
Drevo	m ³	0
Nakupované teplo	MWh	0
Voda (vodné)	m ³	5497,35
Iné - voda(stočné)	m ³	3041,94

C. Zdroj tepla - Z

4. Spôsob zabezpečovania dodávky tepla

- nákup tepla zo zdroja dodávateľa tepla
 vlastná odovzdávacia stanica (OST)
 vlastná kotolňa

Výkon kotolne (kW)	1260
Druh paliva	zemný plyn
Počet inštalovaných kotlov	3
Druh kotla	
Typ kotla	KDVE 40
Rok výroby kotla	1993

5. Celková spotreba tepla pre vykurovanie budov a prípravu TÚV v roku 2007

	tis. m ³ /rok	%-ny pomer
Vykurovanie	99,80	97,5
TÚV	2,56	2,5

D. Stavebná čas

6. Údaje o budovách

Počet budov	4	Rok výstavby	1971
Merná plocha objektov (m ²)	7 653,93	Meranie a reg. tepla na zdroji A/N	áno
Obostavaný objem (m ³)	34 059,96		

E. Merné spotreby dosiahnuté v roku 2007

Spotreba zemného plynu na vykurovanie na 1m³ obost. priestoru tis. m³/m³ 0,0029

F. Doplňujúce údaje

V objekte je nainštalovaných 18 plynových žiarivých slúžiacich na vykurovanie objektu. Objekt s počtom vykurovacích telies 237 ks. Určené meranie na vstupe.